

6.	Приказом не определен порядок и периодичность проверки первичных средств пожаротушения – огнетушителей. Если в 2012 г. огнетушители проверены в феврале, июне и ноябре месяцах, в 2013 году проверены только 20.09.2013 г., в 2014 г. огнетушители не проверены.	п. 478 ППР РФ	До 12.05. 2014 г.	
7.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций здания дошкольного учреждения.	п. 21 ППР РФ	До 15.08. 2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Горного района
по пожарному надзору Данилов Э.Э.

«16» апреля 2014 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Александр

(подпись)

«16» апреля 2014 г.

н.о. заведующего

Алексонова М.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия (84112) 399-999