

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
 Управление надзорной деятельности  
 677009, г.Якутск, ул.Кальвица, 16/2, тел.223-804, тел. доверия 399-999, E-mail: mchs.ykt.gpn@mail.ru  
 Отделение надзорной деятельности по Горному району  
 678030, с.Бердигестях, ул.Парфенова, 50, тел./факс 8(41131) 42-830, E-mail: mchs.gorny.gpn@mail.ru

**Предписание № 39 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  
Детский сад «Кустук» с. Орто-Сурт  
И.о. заведующей Дьяконовой Марианне Николаевне

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Горному району Данилова Э.Э. от 11.04.2014 г. № 39, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин. «16» апреля 2014 года проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Горного района по пожарному надзору майором внутренней службы Даниловым Эдуардом Эдуардовичем здания детского сада (2-й корпус) МБДОУ-Детский сад «Кустук» с. Орто-Сурт по адресу: с. Орто-Сурт, ул. Школьная, 6/1 совместно с и.о. заведующей Дьяконовой Марианной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правил противопожарного режима (далее ППР РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	До 12.05. 2014 г.	
2.	Место хранения огнетушителей № 7 и 8 не указаны на плане эвакуации людей при пожаре.	п. 7 ППР РФ	До 12.05. 2014 г.	
3.	В журнале учета на эксплуатационных паспортах огнетушителей показания манометров огнетушителей № 5, 6 не указаны.	п. 478 ППР РФ	До 12.05. 2014 г.	
4.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки	п. 21 ППР РФ	До 15.08. 2014 г.	