

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности
677009, г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2, тел. 223-804, тел. доверия 399-999, E-mail: mchs.ykt.gpn@mail.ru
Отделение надзорной деятельности по Горному району
678030, с. Бердигестях, ул. Парфенова, 50, тел./факс 8(41131) 42-830, E-mail: mchs.gorny.gpn@mail.ru

Предписание № 37 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
Детский сад «Кустук» с. Орто-Сурт
И.о. заведующей Дьяконовой Марианне Николаевне

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Горному району Данилова Э.Э. от 11.04.2014 г. № 37, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 30 мин. по 15 час. 30 мин. «16» апреля 2014 года проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Горного района по пожарному надзору майором внутренней службы Даниловым Эдуардом Эдуардовичем объектов: здания детского сада и кухни МБДОУ-Детский сад «Кустук» с. Орто-Сурт по адресу: с. Орто-Сурт, ул. Школьная, 6 совместно с и.о. заведующей Дьяконовой Марианной Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | С работниками дошкольного учреждения противопожарный инструктаж не проведен к началу учебного периода осенью 2013 года. Руководитель учреждения не проходила обучение мерам пожарной безопасности. | п. 3 Правил противопожарного режима (далее ППР РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 | До 12.05. 2014 г. | |
| 2. | План эвакуации людей при пожаре не соответствует планировке здания после реконструкции. | п. 7 ППР РФ | До 12.05. 2014 г. | |
| 3. | В помещениях отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. | п. 6 ППР РФ | До 12.05. 2014 г. | |
| 4. | Неисправный огнетушитель № 4 не заменен на исправный огнетушитель. | п. 70, п. 478 ППР РФ | До 12.05. 2014 г. | |
| 5. | На противопожарном расстоянии от здания детского сада в 2 метрах складированы пиломатериалы. | п. 74 ППР РФ | До 12.05. 2014 г. | |