



678034, РС(Я), Горный улус,
с.Орто-Сурт, ул.Мира, 9а

тел/факс: 8/41131/27336, 8/41131/27362
электронная почта: magany_adm@mail.ru

« 15 » апреля 2022г.

АКТ
проверки наружного противопожарного водоснабжения
с. Орто-Сурт

Председатель комиссии: *Осипова М.И. зам.главы администрации МО*

Члены комиссии:

1. *Васильев П.А. –специалист АВС, нач.ДПК*

Цель проверки: проверка наружного противопожарного водоснабжения

№	Адрес	Объем емкости	Результаты проверки
1	с.Орто-Сурт, ул.Мира 1/1	150 куб	Исправное, рабочее
2	С.Орто-Сурт ул Школьная 4/1	70 куб	Исправное рабочее

Результаты проверки: техническое состояние наружных противопожарных водоснабжений в исправном, рабочем состоянии. Подъездные пути имеются, препятствий проезда техники не имеются

Вывод (состояние готовности, предложения, проблемные вопросы):

Система наружного противопожарного водоснабжения технически исправна и годна к дальнейшей эксплуатации

Периодически проверять техническое состояние, своевременно очищать подъездные пути к емкостям

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и
 ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия)
 677009 г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2 тел/факс 22-38-04 E-mail:mchs@pub.ysn.ru
 Отделение надзорной деятельности по Горному району
 678030 с. Бердигестях ул. Парфенова 50 тел./факс 4-28-30 E-mail:mchs.gorny.gpn@mail.ru

Предписание №2/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольного образовательного учреждения –

Детский сад "Кустук" с.Орто-Сурт,

Заведующей Черепановой С.Н.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНДиПР по Горному району лейтенанта внутренней службы Колесова А.И. от «13» января 2021 года №2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «27» января 2021г.; с. 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «12» февраля 2021г. проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР по Горному району, лейтенантом внутренней службы Колесовым Алексеем Иннокентьевичем здания расположенного по адресу: Горный район с. Орто-Сурт ул. Школьная, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Черепановой Сарданой Николаевной, заведующая.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует пожарный водоем (ПВ), пожарный гидрант (ПГ) обеспечивающий требуемый расход воды в целях наружного пожаротушения.	(ст. 62 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 2.13, п.9.28, п.9.29, п. 9.30 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНИП 2.04.02-84*).	01.07.2021г.	
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	П.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 об утверждении «Правил противопожарного режима» (далее ППР №1479).	01.07.2021г	
3	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	П.14 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 об утверждении «Правил противопожарного режима» (далее ППР №1479).	01.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Горного района по пожарному надзору

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



/Колесов А.И./

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ

(должность, фамилия инициалы)



(подпись)

/Черепанова С.Н./

« 18 » 01 2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2, тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Горному району
678030 Горный район, с. Бердигестях, ул. Парфенова, 50, тел/факс 8(41131)428-30 mchs.gorny.gpn@mail.ru

с. Бердигестях
(место составления акта)

« 30 » августа 20 21 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

Акт выездной проверки (внеплановой) №45

Выездная проверка проведена в соответствии с решением №45 от 19.08.2021г. КНМ
14210063215100510542

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Горному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) Федоровой Ньургуйааны Кононовны

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Колесов Алексей Иннокентьевич, Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Горному району - государственный инспектор Горного района по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД "КУСТУК" С.ОРТО-СУРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОГРН: ОГРН: 1021401577185, ИНН: 1411003391

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 678034, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, УЛУС ГОРНЫЙ, СЕЛО ОРТО-СУРТ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 7.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД "КУСТУК" С.ОРТО-СУРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ГОРНЫЙ УЛУС" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ОГРН: ОГРН: 1021401577185, ИНН: 1411003391

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "30" августа 2021г., 09 час. 00 мин.

по "30" августа 2021г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день/ рабочих часа

(часы, минуты)(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

с "30" августа 2021г., 09 час. 00 мин.

по "30" августа 2021г., 10 час. 00 мин.

по месту: 678034, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, УЛУС ГОРНЫЙ, СЕЛО ОРТО-СУРТ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 7.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

с "30" августа 2021г., 09 час. 00 мин.

по "30" августа 2021г., 10 час. 00 мин.

по месту: 678034, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, УЛУС ГОРНЫЙ, СЕЛО ОРТО-СУРТ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 7.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушение требований пожарной безопасности, указанный в ранее выданном предписании от 12.02.2021г. №2/1/1 устранен в срок.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:-----

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Должностное лицо, проводившее выездную проверку:

Колесов Алексей Иннокентьевич,
Государственный инспектор
Горного района по пожарному надзору


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Должностное лицо, подготовившее акт проверки:

Колесов Алексей Иннокентьевич, Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Горному району - Государственный инспектор Горного района по пожарному надзору; тел. 8(41131)428-30, эл. адрес: mchs.gorny.gpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) и подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

 20.08.2021 Заведующий: ОФР / Черташова ЕИ

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.