

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и  
 ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия)  
 677009 г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2 тел./факс 22-38-04 E-mail:mchs@pub.ysn.ru  
 Отделение надзорной деятельности по Горному району  
 678030 с. Бердигестях ул. Парфенова 50 тел./факс 4-28-30 E-mail:mchs.gorny.gpn@mail.ru

## Предписание № 114/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения-

Детский сад «Кустук» с. Орто- Сурт,

Заведующей Черепановой Сардане Николаевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
 индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Горному району УНД ГУ МЧС России по РС(Я) Данилова Э.Э. № 114 от 25.07.2013г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 30 минут по 10 часов 00 минут «09» августа 2013 г. проведена внеплановая проверка инспектором ОНД по Горному району, старшим лейтенантом внутренней службы Федоровой Ньургуйааной Кононовной здание расположенное по адресу: с. Орто-Сурт ул. Школьная, 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Черепановой С.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте отсутствует вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на «01» в установленном в порядке, по радиоканалу (п. 3, ст. 4 ФЗ-123, п.13.4 НПБ 88 – 01, п. 14.4. А.9, прил. А СП 5.13130.2009; п. 8 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.);	(п. 3 ст. 4 ФЗ № 123) Техническое регулирование в области пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила); (п.13.4 НПБ 88 – 01) Вывод сигналов о срабатывании пожарной сигнализации по согласованию с территориальными органами управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и наличии технической возможности рекомендуется осуществлять по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим способом на ЦУС (“01”) Государственной противопожарной службы; (п. 8 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.) Пожарные приемно-контрольные приборы, как правило, должны устанавливаться в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре и о	01.07.2014г.	