

Управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучию
человека по Республике Саха (Якутия)

Предписание № 19.

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

**об устранении нарушений законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка**

19/08/2013

с. Бердигестях

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
МДОУ детский сад с. Орто- СУрт МР «Горный улус», акт внеплановой выездной проверки от
19.08.2013, протокол об административном правонарушении от 19.08.2013г № 30 по ст 19.5 ч. 1
КоАП РФ.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

- 1. Оборудовать теплые прогулочные веранды. Срок: 01.08.2014г.**
Основание: Отсутствуют отопливаемые прогулочные веранды, из расчета не менее 2 кв.м. на 1 ребенка, что является нарушением п. 3.9.2 СанПиН, согласно которому, рекомендуется в IA, IB, II климатических подрайонах вместо теневых навесов оборудовать отопливаемые прогулочные веранды, из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка, с обеспечением проветривания веранд.
- 3. Для мытья посуды оборудовать 2-секционные ванны с подводкой горячей и холодной воды. Срок: 01.08.2014г.**
Основание: Для мытья столовой посуды отсутствуют двухгнездные ванны с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 4.31 СанПиН, согласно которому, для мытья столовой посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Допускается установка посудомоечной машины.
На случай отключения горячего водоснабжения предусматривается установка резервных электроводонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам.
- 4. Отделать стены старшей группы материалом, подвергающейся влажной уборке и дезинфекции. Срок: 01.08.2014г.**
Основание: Стены помещений здания старшей группы имеют отделку из гипсокартона, не допускающую проведение влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует п. 5.1 СанПиН, согласно которому, стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья детей.
- 5. Оборудовать душевые поддоны в туалетных. Срок: 01.08.2014г.**
Основание: Для проведения гигиенических процедур детям младшей группы не предусмотрены душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге, что является нарушением п. 6.19 СанПиН, согласно которому, для проведения гигиенических процедур