

(подмывание) детям ясельного и младшего дошкольного возраста должны быть предусмотрены душевые поддоны с душевой сеткой на гибком шланге.

6. **Оборудовать здание Учреждения системой внутренней канализации.** Срок 01.08.2014г.

Основание: Учреждение не оборудована внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений, что является нарушением п. 9.4 СанПиН, согласно которому, в неканализованных районах здания дошкольных организаций оборудуют внутренней канализацией, при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений.

7. **Обеспечить механизированную подачу горячей и холодной воды на пищеблок, помещения медицинского назначения, прачечную, туалетные всех групповых ячеек.** Срок: 01.08.2014г.

Основание: Отсутствует механизированная подача воды на пищеблок, помещения медицинского значения, прачечная, туалетная обеих групп, что не соответствует п. 9.6 СанПиН, согласно которому, При отсутствии централизованного водоснабжения (холодного и горячего) следует обеспечить механизированную подачу воды на пищеблок, помещения медицинского назначения, прачечную (достирочную), туалетные всех групповых ячеек. Температура воды, подаваемой к умывальникам и душам, должна быть не ниже 37 град. С и не выше 60 град.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую М<ДОУ детский сад>«Кустук» с.ОРто-СУрт Черепанову Сардану Николаевну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

** в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель начальника



Корнилова Л.М.

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)